

**Erratum PGS 15 d.d 7 januari 2008**

De in PGS 15 opgenomen norm voor bovengrondse brandkranen (opgenomen in 5.3.3) is vervangen door een nieuwe norm. De hieronder opgenomen tekst vervangt de tekst zoals opgenomen in de PGS 15.

5.3.3. Ondergrondse brandkranen moeten voldoen aan NEN 947. Bovengrondse brandkranen die na 1 maart 2008 worden geïnstalleerd moeten voldoen aan NEN-EN 14384:2005. Bovengrondse brandkranen welke zijn geïnstalleerd vóór deze datum moeten voldoen aan DIN 3222 of NEN-EN 14384:2005.

**Toelichting:**

Bij vervanging (al of niet als gevolg van onderhoud) van een bovengrondse brandkraan na 1 maart 2008, moet een brandkraan worden geïnstalleerd die voldoet aan NEN-EN 14384:2005.